



КНМ 24250041000115247450



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю
(Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)

от «21» апреля 2025 г., 16 час. 30 мин. № 7148
663060, Красноярский край, Большемурутинский район,
пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1.

Акт выездной плановой проверки

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Планом деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на 2025, согласованным с Прокуратурой Красноярского края о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (КНМ 24250041000115247450).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).

3. Выездная проверка проведена: начальником отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Лученковой Кристиной Владимировной (руководитель группы), главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Ермоленко Марией Юрьевной.

4. К проведению выездной проверки были привлечены: представители экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» (Аттестат аккредитации ИЛЦ № РОСС RU.0001.510243; Аттестат аккредитации Органа инспекции № RA.RU.710074 выданный Федеральной службой по аккредитации):

Дрыгин О.В. –эксперт-физик лаборатории физических факторов.

5. Выездная проверка проведена в отношении:

а) деятельность, действия (бездействие) организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

б) здание, помещения, территория, включая земельный участок, оборудование, устройства, предметы, материалы, которыми организация владеет или пользуется, к которым предъявляются обязательные требования (производственные объекты).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 663060, Красноярский край, Большемурутинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1.

7. Контролируемое лицо: Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Реабилитационный центр для лиц, страдающих психическими расстройствами, «Родничок» (сокращенное название КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок»). ОГРН 1022401036481, ИНН 2408001477.

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «08» апреля 2025 г., 10 час. 00 мин.

КНМ 24250041000115247450

по «21» апреля 2025 г., 18 час. 00 мин.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: Продолжительность 2 дня, 3 часа 15 мин.

1) инструментальные обследования:

в следующие сроки:

с «09» апреля 2025, 10 час. 40 мин.

по «09» апреля 2025 11 час. 05 мин. по месту: 663060, Красноярский край, Большему́ртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1, по результатам которого составлен протокол измерений физических факторов неионизирующей природы № 122-693 от 09.04.2025;

2) осмотр:

в следующие сроки:

с «21» апреля 2025 г., 11 час. 10 мин.

по «21» апреля 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 663060, Красноярский край, Большему́ртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1, по результатам которого составлен протокол осмотра от 21.04.2025 № б/н;

Общее время взаимодействия с контролируемым лицом 2 дня, 3 часа 15 мин.

9. Экспертиза не проводилась.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица; организационную структуру учреждения; документы, подтверждающие право пользования помещениями; сведения о персонале по состоянию на дату начала проверки (фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение); документы о результатах последнего периодического медицинского осмотра; личные медицинские книжки сотрудников учреждения с отметками о прохождении медицинского осмотра, гигиенического обучения и профессиональной аттестации и другие документы, подтверждающие проведение медицинских осмотров, обследований, иммунизации сотрудников; выкопировки из технических паспортов, содержащие поэтажные планы помещений, используемых для осуществления деятельности, с приложением наименований помещений; техническая и эксплуатационная документация на системы вентиляции (паспорта вентиляционных систем; документы, подтверждающие проведение планово-профилактических работ на системах вентиляции в 2024 году и истекшем периоде 2025 года, документы по установке (замене фильтров) на системах вентиляции в 2024 году и истекшем периоде 2025 года; акты проверки эффективности работы вентиляции); схема обращения медицинских отходов; документы, подтверждающие транспортировку медицинских отходов специализированными организациями в 2024 году и истекшем периоде 2025 года; документы, подтверждающие проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции в 2024 году и истекшем периоде 2025 года; документы, подтверждающие проведение дезинфекции и стирки белья; программу производственного контроля и результаты производственного контроля, выполненные в соответствии с программой производственного контроля за 2024-2025 г.г.; приказы о назначении на должность и должностные инструкции должностных лиц, ответственных за соблюдение санитарно-противоэпидемического режима; документы, подтверждающие обследование сотрудников медицинской организации на HBsAg, анти-ВГС за 2024 г. и истекший период 2025 г.; результаты производственного контроля, в том числе протоколы микробиологических исследований объектов внешней среды, стерилизаторов (воздушных, паровых), воздуха за 2024 г.; медицинскую документацию, подтверждающую проведение стерилизации, предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, проведение камерной обработки постельных принадлежностей за 2024 год, и истекший период 2025 года, генеральных уборок помещений медицинского назначения, обеззараживания воздуха (журналы, учетные формы установленного образца и др.); документы, подтверждающие наличие запаса дезинфицирующих, стерилизующих средств, кожных антисептиков; сопроводительные документы на средства стерилизации и дезинфекции; документы, подтверждающие проведение инструктажа с медицинскими работниками по проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий.

11. По результатам выездной проверки установлено:

Полное наименование: КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ЛИЦ, СТРАДАЮЩИХ ПСИХИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ, "РОДНИЧОК"

Сокращенное наименование: КГБУ СО "РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР "РОДНИЧОК"

Юридический адрес: 663060, Российская Федерация, Красноярский край, Большему́ртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1.

Фактический адрес: 663060, Российская Федерация, Красноярский край, Большему́ртинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1.

Телефон/факс: 8 (39198) 33-0-87, 33-1-39

E-mail: ddi@krasraail.ru

ИНН 2408001477,

КПП 240801001,

ОГРН 1022401036481

Основная деятельность-деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая, ОКВЭД 87.90.

КНМ 24250041000115247450

Директор - Запеченко Виталий Валерьевич, действующий на основании Устава, назначен на должность приказом Министерства социальной политики № 126-ЛС от 18.04.2022 г.

Учреждение КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» предназначено для предоставления социального обслуживания в стационарной форме при постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг) или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании инвалидам (старше 18 лет), страдающих хроническими психическими заболеваниями, признанным нуждающимися в социальном обслуживании, для обеспечения социальной адаптации для впервые поступивших в Учреждение получателей социальных услуг (не менее 6 месяцев с момента поступления в Учреждение), а также для организации социально-трудовой и социально-средовой реабилитации и абилитации получателей социальных услуг.

КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» организация социального обслуживания размещается на территории жилой застройки пгт Большая Мурта по пер. Логовой, 1, за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов и на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки.

КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» представлены:

1. Лицензия на образовательную деятельность: выданная Министерством образования Красноярского края, регистрационный номер лицензии: №Л035-01211-24/00241623 (Дошкольное образование, Дополнительное образование детей и взрослых).

2. Лицензия на медицинскую деятельность: выданная Министерством здравоохранения Красноярского края, регистрационный номер лицензии: Л041-01019-24/00573985 на выполняемые работы, оказываемые услуги: При оказании первичной медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу; сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии; при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: психиатрии; стоматологии общей практики; При проведении медицинских осмотров организуются и выполняются следующие работы (услуги) по: медицинским осмотрам (предсменным, предрейсовым, послесменным, послерейсовым).

На территории организации социального обслуживания выделены и благоустроены зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий. Места отдыха оборудованы садовой мебелью, навесами, беседками, урнами. Территория КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок», отдельно стоящего здания социального обслуживания имеет наружное электрическое освещение.

В качестве источников искусственного освещения в жилых помещениях, коридорах, гостиных, помещениях для занятий, обеденном зале-столовой и других помещениях применены люминесцентные лампы или лампы с аналогичными светотехническими характеристиками со светорассеивающей арматурой, (для производственных помещений столовой, прачечной и душевых - с влагозащитной арматурой, в помещениях медицинского назначения - с закрытыми светильниками). Не используются в одном помещении одновременно в качестве источника общего освещения лампы разного типа, что соответствует п. 9.5 СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее - СП 2.1.3678-20).

Согласно требованиям п. 9.6. СП 2.1.3678-20 на территории КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» оборудована площадка с твердым покрытием и устройством ограждения для установки мусоросборников.

В соответствии с п. 9.8. СП 2.1.3678-20 в составе КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» предусмотрены следующие помещения, предназначенные для:

- приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- для организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- хозяйственные помещения;
- санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания.

Жилые помещения организованы по типу жилых ячеек и (или) жилых групп, не более 6 человек, с общей игровой/гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом и связаны между собой через коридор. Имеются шкафы для размещения уличной одежды и обуви.

Учебные мастерские расположены отдельно от помещений для проживания, согласно требованиям п. 9.11. СП 2.1.3678-20.

В КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» обеспечена возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение

технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими, что соответствует п. 9.12. СП 2.1.3678-20

Ограждающие устройства отопительных приборов выполнены из материалов, безопасных для здоровья человека, согласно п. 9.13. СП 2.1.3678-20.

В соответствии с п. 9.15. СП 2.1.3678-20 в составе медицинского пункта КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» имеется приемно-карантинное отделение с изолятором. Изолятор оборудован не 4 койки (по 2 койки на каждый бокс). Палаты изолятора отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником. Медицинский кабинет организован рядом с палатами изолятора и имеет отдельный вход из коридора.

Буфетная приемно-карантинного отделения оборудована отдельными моечными раковинами и баком для дезинфекции посуды, шкафом для хранения посуды и инвентаря, столом, согласно п. 9.16 СП 2.1.3678-20.

Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха организаций обеспечивают оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами. Уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим нормативам естественного, искусственного и совмещенного освещения жилых и общественных зданий.

В ходе проведения плановой выездной проверки 09.04.2025 проведены измерения физических факторов (протокол измерений факторов неионизирующей природы от 09.04.2025 № 122-693, выполненный испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510243) в процедурном кабинете измеренная освещенность составила 965+90 Лк, при гигиеническом нормативе 500 лк, что соответствует гигиеническим нормативам.

Все помещения для пребывания ежедневно проветриваются. Для проветривания имеются фрамуги, форточки, открывающиеся окна.

Помещения постоянного пребывания и проживания КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха, п. 9.19. СП 2.1.3678-20.

Потолки, стены и полы всех помещений без нарушения целостности, признаков поражения грибком и имеют отделку, позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п. 9.21. СП 2.1.3678-20.

В производственных и складских помещениях пищеблока, буфетных, коридоров и холлов, помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты), помещениях прачечной, кладовых для хранения чистого и грязного белья стены должны облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств., в соответствии с п. 9.22. СП 2.1.3678-20.

Жилые комнаты (спальни) оборудованы кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Каждый проживающий обеспечен постельными принадлежностями, полотенцами, в соответствии с п. 9.23. СП 2.1.3678-20.

Используется оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» в жилых корпусах (мужской и женский) организована умывальная зона, зона унитазов в закрытых кабинках, в соответствии с п. 9.25. СП 2.1.3678-20. Умывальная зона оборудована умывальной раковиной и вешалками для полотенец, полочками для умывальных принадлежностей. Зона унитазов оборудована кабинками с унитазами с сиденьем, держателями для туалетной бумаги.

Душевые размещены в банно-прачечном комплексе и оборудованы душевыми установками в отдельных кабинках, вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды, резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. Для хранения уборочного инвентаря оборудованы отдельные помещения.

КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок», оборудовано отдельностоящим зданием, в котором размещены помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей, в соответствии с п. 9.28. СП 2.1.3678-20.

В организации обеспечиваются условия для оказания проживающим парикмахерских услуг.

Кладовые оборудованы стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих. 9.31.

Питьевой режим организован с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды.

Все помещения организации ежедневно убираются влажным способом с применением моющих средств. В местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка проводится ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год.

Постельные принадлежности подвергаются обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организации социального обслуживания. Смена постельного белья и одежды производится не реже 1 раза в неделю.

Уборочный инвентарь промаркирован с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится в выделенных помещениях.

В КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» обеспечиваются ежедневные прогулки для проживающих.

Котельная КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» предназначена для выработки тепловой энергии (отопления и горячего водоснабжения) Котельная горячего водоснабжения и отопления жилых корпусов, банно-прачечного комбината, хозяйственных зданий (склады), гаражного бокса.

Котельная работает только в отопительный период 24 часа в сутки, 270 дней в год. В котельной установлены два котла работают поочередно. При максимальной нагрузке работает один котел. В качестве топлива используется бурый уголь «Разреза Большесырский» ООО «Сибуголь».

Представлен проект нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» на который имеется санитарно-эпидемиологическое заключение 24.49.31.000.Т.001588.10.18 от 24.10.2018 г. о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, согласно которого выброс веществ составляет 27,6240068372 т/год.

Перечень и объемы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от источников производства КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок»:

Наименование вещества	Выброс вещества г/с	т/год
Карбонат натрия	0,00008104	0,00085189
Азота диоксид	0,3960456	2,81553625
Азота оксид	0,08614243	0,458781468
Серы диоксид	0,20240275	1,99154849
Углерода оксид	1,8252317	17,9461836
Бенз/а/пирен	0,000002035	0,00002134413
Спирт этиловый	0,002056	0,00222
Ацетальдегид	0,000074	0,00008
Формальдегид	0,00125	0,0000375
Кислота уксусная	0,0001852	0,0002
Бензин (нефтяной, малосернистый)	0,010258	0,0019307
Керосин	0,0423363	0,0034153
Взвешенные вещества	0,33431328	3,467137545
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 20-70 %	0,086818088	0,93600031008
Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20%	0,0001134	0,00006244
Всего:	2,987309823	27,6240068372

Водоснабжение. В КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» для хозяйственно-бытовых и питьевых целей используется вода из централизованной системы водоснабжения находящейся на балансе КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок». В составе водопроводных сооружений имеется скважина, водонапорная башня, разводящая сеть. Скважина состоит из обсадных труб, подъем воды осуществляется электронасосом, хранение чистой воды осуществляется в водонапорной башне. В качестве источника водоснабжения используются межпластовые напорные (артезианские) воды. Питьевая вода перед поступлением в распределительную сеть подвергается обеззараживанию. Разработан проект ЗСО источников водоснабжения с определением границ зон и составляющих ее поясов, планом мероприятий по улучшению санитарного состояния территории зон санитарной охраны и предупреждению загрязнения источников, правилами и режимом хозяйственного использования территорий трех поясов зон санитарной охраны, представлено санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, от 20.06.2014 № 24.49.31.000.Т.000742.06.14 на проект зон санитарной охраны источника водоснабжения по объекту: «Водоснабжение объектов Большемуртинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей с бурением скважины и водонапорной башней»; устанавливающий границы зон санитарной охраны:

- Граница I пояса зоны санитарной охраны во всех направлениях от водозаборной скважины 30 м;
- Граница II пояса зоны санитарной охраны совпадает с границей I пояса и составляет во всех направлениях от водозаборной скважины 30 м;
- Граница III пояса зоны санитарной охраны от водозабора вверх по потоку 217,4 м, вниз по потоку 115,4 м., общая ширина 316,2 м;

Территория первого пояса ЗСО водозаборного сооружения водопро-вода» имеет ограждение, спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, дорожки с твердым покрытием. Устья скважины расположено на высоте 0,5 метра выше поверхности земли, оборудовано оголовком, герметично соединенным с водоводом, подъем воды осуществляется с помощью электронасоса. Водонапорная башня размещена на территории водозабора, представлена металлическим резервуаром.

В КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» разработана и утверждена программа производственного контроля.

В общей программе производственного контроля, представлен раздел, по контролю воды КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок»: «п. 9. Контроль обеспечения нормативного качества питьевой воды». Согласно которого юридическое лицо КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» осуществляет контроль водоснабжения:

«Показатели и кратность лабораторного контроля водоснабжения. Таблица 8».

Исследуемый показатель	Периодичность отбора
Разводящая водопроводная сеть	
Органолептические показатели: Запах Мутность Привкус Цветность	ежемесячно
Общее микробное число	ежемесячно
Общие колиформные бактерии	ежемесячно
Escherichia coli	ежемесячно
Энтерококки	ежемесячно
Скважина	
Общее микробное число	1 раз в
Общие колиформные бактерии	1 раз в
Энтерококки	1 раз в
Водородный показатель (pH)	1 раз в
Общая жесткость	1 раз в
Общая минерализация	1 раз в
Перманганатная окисляемость	1 раз в
Нитраты, железо общее, сульфаты, хлориды	1 раз в год
Радиология	1 раз в год

Представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды за 2023 г., 2024 г., текущий период 2025 г., проведенные испытательной лабораторией Красноярского филиала ФБГУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса», уникальный номер записи аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.22ГА26 дата выдачи 29.07.20215.

Проводимые лабораторные исследования качества питьевой воды осуществляются не в полном объеме с требуемыми показателями качества питьевой воды, кратность исследований не соответствует нормативам действующего санитарного законодательства.

Юридическое лицо - КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок», осуществляющее эксплуатацию системы водоснабжения, должно осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 2, ст.523) и приложениями N 2 - N 4 к Санитарным правилам.

КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» не разработана рабочая программа производственного контроля качества воды, не согласованна с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю, в связи с чем отсутствует надлежащий контроль качества и безопасности питьевой воды; не установлен необходимый перечень показателей качества воды, точки контроля, количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в месте водозабора, перед поступлением и в распределительной сети; отсутствует необходимое проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг, что является нарушением п. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В ходе плановой выездной проверки выявлены нарушения:

КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» не разработана рабочая программа производственного контроля качества воды, не согласованна с Управлением Роспотребнадзора по

Красноярскому краю, в связи с чем отсутствует надлежащий контроль качества и безопасности питьевой воды; не установлен необходимый перечень показателей качества воды, точки контроля, количество и периодичность отбора проб воды для лабораторных исследований в месте водозабора, перед поступлением и в распределительной сети; отсутствует необходимое проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг, что является нарушением п. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 21.04.2025;
- 2) протокол измерений факторов неионизирующей природы от 09.04.2025 № 122-693,
- 3) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 21.04.2025 №7149.

Начальник отдела
надзора по коммунальной
и радиационной гигиене
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
К.В. Лученкова
(руководитель группы)



(подпись)

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной
и радиационной гигиене
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю
М.Ю. Ермоленко



(подпись)

E-mail: onssoup@24.rospotrebnadzor.ru

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего проверку)

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил: _____

(Ф.И.О., должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«21» апреля 2025 г. _____

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

КНМ 24250041000115247450

КНМ 24250041000115247450



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«21» апреля 2025 г.

№ 7149

г. Красноярск

Мною, главным специалистом-экспертом отдела надзора по коммунальной и радиационной гигиене Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Ермоленко Марией Юрьевной при проведении плановой выездной проверки в отношении КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок», ИНН 2408001477, ОГРН 1022401036481, юридический адрес: 663060, Российская Федерация, Красноярский край, Большемурутинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, д.1, в соответствии с планом деятельности Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю на 2025, согласованным с Прокуратурой Красноярского края о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (КНМ 24250041000115247450), в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от «21» апреля 2025 г. № 7148).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок» устранить:

1. Нарушение требований п. 1 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выразившееся в отсутствии разработанной и согласованной в установленном порядке рабочей программы производственного контроля качества воды собственного источника водоснабжения (скважины); отсутствии надлежащего контроля качества и безопасности питьевой воды; отсутствии необходимого перечня показателей качества воды, точек контроля, количества и периодичности отбора проб воды для лабораторных исследований; отсутствия необходимых проведенных лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе выполнения работ и оказания услуг, в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания.

Срок исполнения настоящего предписания: **15.05.2026 года.**

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленных нарушений обязательных требований:

1. Разработать и согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю рабочую программу производственного контроля качества воды собственного источника водоснабжения (скважины) КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок»;

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

- в адрес Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю предоставить рабочую программу производственного контроля качества воды собственного источника водоснабжения (скважины) КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок».

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на КГБУ СО «Реабилитационный центр «Родничок».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

путем предоставления письменной информации в срок не позднее **15.05.2026** года.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт отдела
надзора по коммунальной
и радиационной гигиене
(руководитель группы)

 М.Ю. Ермоленко

Настоящее предписание от «21» апреля 2025 № 4179 вручено лично:

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении: дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)