

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемууртинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,
ondsuh@mchskrsk.ru

**Красноярский край,
пгт. Большая Мурта**
(место составления акта)

“ 18 ” марта 20 21
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 3

По адресу/адресам: Красноярский край, Большемууртинский район, пгт. Большая Мурта,

пер. Луговой, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 19.02.2021 № 3
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемууртинского
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» (КГБУ СО «Психоневрологический
интернат для детей «Родничок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность

“ 18 ” марта 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемууртинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте 19.02.2021 в
распоряжением о проведении проверки ознакомлен лично директор КГБУ СО
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В. 19.02.2021 в 15 часов 00
минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Сухобузимского и

Большемуртинского районов по пожарному надзору Безрядин Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко Виталий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

Безрядные М

жителями получили(а):

Директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат
для детей «Родничок»

Запеченко В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» подавалась, зарегистрирована 25.04.2013 № 04 210 207 ТО 00048.

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 06.08.2015) расположенное по адресу: Красноярский край, Большемурутинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, 1.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения медицинского корпуса КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», относятся к Ф 1.1. Здание отдельностоящее, одноэтажное, II степени огнестойкости, 2002 года постройки, имеется чердачное помещение. Несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетона, перегородки выполнены из кирпича. Крыша шатровая, покрыта шифером по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, естественной вентиляцией, телефонной связью, электроснабжением от трансформаторной подстанции райэлектросети. Общая площадь помещений составляет 373,8 кв. м. В данном здании следующий режим работы: пятидневная рабочая неделя с 8.00 часов до 17.00 часов и круглосуточный режим работы. Списочное количество работников, работающих в день составляет 11 человек, количество работников, работающих в суточном режиме составляет 6 человек.

В состав помещений входят: медицинские кабинеты, кабинеты администрации, санузлы, бытовые помещения, электрощитовая, четыре помещения изоляторов (на два койко-места каждый). Из данных помещений имеются 4 эвакуационных выхода, ведущие непосредственно наружу, три из которых шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., один шириной в свету 0,8 м. и высотой в свету 1,9 м. Пол общего коридора отделан кафелем, стены общего коридора окрашены краской КЧ, потолок побелен известкой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и по ходу выхода из здания. Устройства на дверях позволяют свободное открывание дверей изнутри без ключа.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульс ЕДДС (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Ремонт и обслуживание дистанционного вывода сигнала производится ООО «ЭлСиб» (контракт ТО-445/21 от 11.01.2021). Ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей производится ООО «Кодекс-Техносервис» (контракт №71 от 23.11.2020). Акт испытания средств пожарной автоматики предоставлен (18.01.2021). Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Испытание качества

огнезащитной обработки произведено (протокол № 483 от 08.07.2020 НИИ ОПБ). Приказом руководителя (№35-п от 11.01.2021) назначено лицо, ответственное за обеспечение пожарной безопасности (старшая медицинская сестра Тимофеева Е.С.). Ответственным лицом за пожарную безопасность и руководителем пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (№ 18-371-01 от 04.05.2018, №18-88 от 02.11.2018). С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара в дневное и ночное время. Дежурный персонал обеспечен фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Приказом руководителя создан ДПО (приказ №39-п от 12.01.2021). Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 6 штук (марки ОП-4 (3), ОУ-5). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеется план эвакуации, вывешенный на видном месте. С работниками и детьми проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников (акт от 29.12.2020). На территории имеются два пожарных гидранта (акт испытания №53 от 18.09.2020), подъезд к ним имеется, крышки ПГ очищены, имеются указатели ПГ установленного ГОСТом образца.

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору



Безрядин М.В.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02.
ondsuh@mchskrsk.ru

**Красноярский край,
пгт. Большая Мурта**
(место составления акта)

“ 18 ” марта 2021
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 4

По адресу/адресам: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта,
пер. Луговой, 1, стр. 18

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 19.02.2021 № 4
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая, внеплановая, документарная, выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» (КГБУ СО «Психоневрологический
интернат для детей «Родничок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” марта 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3

“ 18 ” марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 2

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуальным предпринимателем по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) и/или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении проверки)
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте 19.02.2021 и
распоряжением о проведении проверки ознакомлен лично директор КГБУ СО
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В. 19.02.2021 в 15 часов 00
минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Сухобузимского и

Большемуртинского районов по пожарному надзору Безрядин Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко Виталий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лица, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

Сухобузимского и Большемуртинского районов

по пожарному надзору

Безрядин М.В.



«18» марта 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат
для детей «Родничок»

Запеченко В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица лица, проводящего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» подавалась, зарегистрирована 25.04.2013 № 04 210 207 ТО 00048.

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права от 15.10.2015) расположенное по адресу: Красноярский край, Большемурутинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, 1, стр. 18.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения корпуса №1 КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», относятся к Ф 1.1. Здание отдельностоящее, двухэтажное, II степени огнестойкости, 2010 года постройки, имеется чердачное и подвальное помещения. Несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетона, перегородки выполнены из кирпича. Крыша шатровая, покрыта металлом по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью, электроснабжением от трансформаторной подстанции райэлектросети. Общая площадь помещений составляет 1985,1 кв. м. В данном здании круглосуточный режим работы. Списочное количество работников, работающих в день составляет 5 человек, количество работников, работающих в ночь составляет 4 человека, количество проживающих детей составляет 48 человек (расчетное количество 50 человек).

В состав помещений второго этажа входят: две группы (спальни, санузлы, комнаты отдыха, комнаты занятий, раздевалки). Из данных помещений имеются 3 эвакуационных выхода, шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., ведущие непосредственно в лестничные клетки.

В состав помещений первого этажа входят: две группы (спальни, санузлы, комнаты отдыха, комнаты занятий, раздевалки), электрощитовая. Из данных помещений имеются 3 эвакуационных выхода, шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., ведущие непосредственно наружу.

В подвале расположены: вентиляционная камера, водоразборный узел. Из подвала имеется один эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу.

Пол общих коридоров отделан кафелем, стены общих коридоров окрашены краской КЧ, потолок побелен известкой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и по ходу выхода из здания. Устройства на дверях позволяют свободное открывание дверей изнутри без ключа.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульс ЕДДС (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Ремонт и обслуживание дистанционного вывода сигнала

производится ООО «Элсиб» (контракт ТО-1431/19 от 01.01.2019). Ремонт и обслуживание дистанционного вывода сигнала производится ООО «ЭлСиБ» (контракт ТО-445/21 от 11.01.2021). Ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей производится ООО «Кодекс-Техносервис» (контракт №71 от 23.11.2020). Акт испытания средств пожарной автоматики предоставлен (18.01.2021). Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Испытание качества огнезащитной обработки произведено (протокол № 481 от 08.07.2020). Испытание ограждений на кровле произведено (протокол № 28 от 25.09.2018). Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом на сети которого выполнено 4 пожарных крана (протокол испытания предоставлен №52 от 18.09.2020). Рукава перекатаны на новую скатку (акт №4 от 18.09.2020). Приказом руководителя назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности Подгорнова Н.П. Ответственным лицом за пожарную безопасность и руководителем пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (№ 18-371-01 от 04.05.2018, №ПТМ 06977 от 02.11.2018). С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара в дневное и ночное время. Дежурный персонал обеспечен фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Приказом руководителя создан ДПО (приказ №39-п от 12.01.2021). Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 11 штук (марки ОП-4 (3), ОП-5 (3)). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеются поэтажные планы эвакуации, вывешенные на видном месте. С работниками и детьми проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников (акт от 29.12.2020). На территории имеются два пожарных гидранта (акт испытания №53 от 18.09.2020), подъезд к ним имеется, крышки ПГ очищены, имеются указатели ПГ установленного ГОСТом образца.

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору



Безрядин М.В.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам
управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Красноярскому краю
663040, Красноярский край, с. Сухобузимское, ул. Ленина, 17, тел. 8 (39199) 21-3-02,
ondsuh@mchskrsk.ru

**Красноярский край,
пгт. Большая Мурта**
(место составления акта)

“ 18 ” марта 20 21
(дата составления акта)
15 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 5

По адресу/адресам: Красноярский край, Большемуртинский район, пгт. Большая Мурта.

пер. Луговой, 1, стр. 20

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения о проведении плановой выездной проверки от 19.02.2021 № 5
подписанным главным государственным инспектором Сухобузимского и Большемуртинского
районов по пожарному надзору М.В. Безрядиным

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении

(плановая выездная, документарная выездная)

Краевого государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» (КГБУ СО «Психоневрологический
интернат для детей «Родничок»)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

“ 03 ” марта 20 21 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность

“ 18 ” марта 20 21 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении
деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 рабочих дня/5 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ОНДиПР по Сухобузимскому и Большемуртинскому районам управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Красноярскому краю

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной
проверки)

распоряжение о проведении проверки направлено по электронной почте 19.02.2021 и
распоряжением о проведении проверки ознакомлен лично директор КГБУ СО
«Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко В.В. 19.02.2021 в 15 часов 00
минут

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
нет

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: главный государственный инспектор Сухобузимского и

Большемуртинского районов по пожарному надзору Безрядин Максим Васильевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» Запеченко Виталий Валерьевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Должность, фамилия, имя, отчество лиц, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	4
1.			

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку:

Главный государственный инспектор

Сухобузимского и Большемуртинского районов
по пожарному надзору

Безрядин М.И.



«18» марта 2021 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор КГБУ СО «Психоневрологический интернат
для детей «Родничок»

Запеченко В.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» марта 2021 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица), проводившего проверку)

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

СИБИРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА МЧС РОССИИ 8 (3912) 298-55-47

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ по КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ 8 (3912) 227-09-19

1. Общая характеристика пожарной опасности объекта:

Декларация пожарной безопасности декларантом – КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» подавалась, зарегистрирована 25.04.2013 № 04 210 207 ТО 00048.

КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок» занимает здание, на праве оперативного управления (свидетельство о государственной регистрации права, от 28.05.2015) расположенное по адресу: Красноярский край, Большемурутинский район, пгт. Большая Мурта, пер. Луговой, 1, стр. 20.

По функциональной пожарной опасности здание и помещения корпуса №2 КГБУ СО «Психоневрологический интернат для детей «Родничок», относятся к Ф 1.1. Здание отдельностоящее, двухэтажное, II степени огнестойкости, 2013 года постройки, имеется чердачное и подвальное помещения. Несущие стены выполнены из кирпича, перекрытия выполнены из железобетона, перегородки выполнены из кирпича. Крыша шатровая, покрыта металлом по деревянной обрешётке. Помещения оборудованы центральным (водяным) отоплением, электрическим освещением от люминесцентных светильников, приточно-вытяжной вентиляцией, телефонной связью, электроснабжением от трансформаторной подстанции райэлектросети. Общая площадь помещений составляет 3864,4 кв. м. Списочное количество работников, работающих в день составляет 7 человек, количество работников, работающих в ночь составляет 6 человек, количество проживающих детей составляет 70 человек (расчетное количество 75 человек).

В состав помещений второго этажа входят: три группы (спальни, санузлы, комнаты отдыха, комнаты занятий, раздевалки). Из данных помещений имеются 5 эвакуационных выходов, шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., ведущие непосредственно в лестничные клетки.

В состав помещений первого этажа входят: три группы (спальни, санузлы, комнаты отдыха, комнаты занятий, раздевалки), музыкальный зал, электрощитовая. Из данных помещений имеются 6 эвакуационных выходов, шириной в свету 1,2 м. и высотой в свету 1,9 м., ведущие непосредственно наружу.

В подвале расположены: вентиляционная камера, водоразборный узел. Из подвала имеется один эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу.

Пол общих коридоров отделан кафелем, стены общих коридоров окрашены краской КЧ, потолок побелен известкой. Двери эвакуационных выходов открываются свободно и по ходу выхода из здания. Устройства на дверях позволяют свободное открывание дверей изнутри без ключа.

Помещения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с дистанционным выводом сигнала на пульс ЕДДС (ПАК «Стрелец-Мониторинг»). Ремонт и обслуживание дистанционного вывода сигнала

производится ООО «Элсиб» (контракт ТО-1431/19 от 01.01.2019). Ремонт и обслуживание дистанционного вывода сигнала производится ООО «ЭлСиб» (контракт ТО-445/21 от 11.01.2021). Ремонт и обслуживание автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей производится ООО «Кодекс-Техносервис» (контракт №71 от 23.11.2020). Акт испытания средств пожарной автоматики предоставлен (18.01.2021). Деревянные конструкции кровли обработаны огнезащитным составом. Испытание качества огнезащитной обработки произведено (протокол № 486 от 08.07.2020). Испытание ограждений на кровле произведено (протокол № 29 от 24.09.2018). Здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом на сети которого выполнено 6 пожарных кранов (протокол испытания предоставлен №52 от 18.09.2020). Рукава перекатаны на новую скатку (акт №4 от 18.09.2020). Приказом руководителя назначены лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности Подгорнова Н.П. Ответственным лицом за пожарную безопасность и руководителем пройдено обучение в объеме пожарно-технического минимума (№ 18-371-01 от 04.05.2018, №ПТМ 06977 от 02.11.2018). С работниками проводится противопожарный инструктаж под роспись в журнале инструктажей. Имеется инструкция, регламентирующая противопожарный режим в помещениях и действия обслуживающего персонала по обеспечению быстрой и безопасной эвакуации людей из помещений в случае возникновения пожара в дневное и ночное время. Дежурный персонал обеспечен фонарями и средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения. Приказом руководителя создан ДПО (приказ №39-п от 12.01.2021). Помещения укомплектованы первичными средствами пожаротушения в количестве 22 штуки (марки ОП-4 (3), ОП-5 (3), ОУ-3). На объекте заведен журнал учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения. Имеются поэтажные планы эвакуации, вывешенные на видном месте. С работниками и детьми проводятся практические тренировки по эвакуации с привлечением всех задействованных для эвакуации работников (акт от 29.12.2020). На территории имеются два пожарных гидранта (акт испытания №53 от 18.09.2020), подъезд к ним имеется, крышки ПГ очищены, имеются указатели ПГ установленного ГОСТом образца.

Главный государственный инспектор
Сухобузимского и
Большемуртинского районов
по пожарному надзору



Безрядин М.В.